


Afstanden Vlaamse Regio



Bovengronds



A | Minimale veiligheidsafstanden, vanaf de tank

(voor tanken $\leq 3\text{m}^3$)

• Vrije doorgang rond de tank	1m
• Van eigendomsgrens	3m
• Van openbare weg (rooilijn)	
• Van brandbaar materiaal	
• Open putten niet in verbinding met lokalen	
• Van opening woonlokaal	5m
• Van opening lokaal ZONDER openvuur verbod	
• Van toegang tot een kelder	
• Van opening in de grond (aanzuigopening van ventilatie systeem,...)	

B | Scherm op minstens 1 m van de tank

(voor tanken $\leq 3\text{m}^3$)

(met als doel de veiligheidsafstanden te kunnen respecteren: de afstanden worden dan horizontaal omheen het scherm gemeten):

- Een dicht en onbrandbaar scherm
- Het scherm moet het hoogste punt van de tank met 0,50m overtreffen en moet tenminste 1,5m hoog zijn. Bijkomend dient men rekening te houden dat het scherm hoger dient te zijn dan de openingen in de lokalen zonder open vuurverbod wanneer deze openingen zich op minder dan 5m bevinden.

C | Elektrische installaties

- Volgens zonering (behalve voor EX bescherming).

D | Verbod

Het is verboden tanken binnen of op het dak van een gebouw of in gemetselde kuilen aan te leggen.



Bovenstaande gegevens zijn ENKEL van toepassing voor tanken met een grootte kleiner of gelijk aan 3m^3 , gegevens voor andere tanken dienen opgevraagd te worden bij de maatschappij.